



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
телефон доверия (3522) 23-99-99  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ул. Куйбышева, 191, г. Курган, 640006 телефон/факс: 8(3522) 476-321 телефон доверия (3522) 23-99-99  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ КУРГАНУ  
640014, г. Курган, пр. М. Голикова, 27В, телефон/факс: 8(3522) 42-05-82

г. Курган

(место составления акта)

«17» апреля 2018 г.

(дата составления акта)

10 ч. 30 мин.

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного надзора  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 42

По адресу(ам): Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 144б.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 42 от «03» апреля 2018 года начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области майора внутренней службы Сычезова Александра Владимировича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва №1».

Дата и время проведения проверки:

«05» апреля 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 1 час. 30 мин.

«13» апреля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

«17» апреля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 0 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану

(наименование органа государственного пожарного надзора)

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС

России по Курганской области

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки, подпись, дата, время)

Рязанов Андрей Юрьевич

(фамилии, инициалы)

(подпись)

03.04.2018г ч.14-00

(дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

согласование с органами прокуратуры не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: капитан внутренней службы, старший инспектор

отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной

деятельности и профилактической работы по городу Кургану управления надзорной

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской

области – государственный инспектор города Кургана по пожарному надзору Горбунова

Юлия Павловна.

(фамилия, имя, отчество (последние – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Разянов Андрей Юрьевич, заместитель директора по безопасности Марамыгин Александр Михайлович, заведующий спортивным сооружением Коростелев Юрий Алексеевич.

(фамилия/ имя, отчество (последние – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации, физических лиц, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: здание спортивного сооружения 2-х

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, этажное, класс функциональной пожарной опасности – Ф 3.6, II степени огнестойкости, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). обеспечено внутренним противопожарным водопроводом, электроснабжение осветительное – 220 В, силовое – 380 В, здание оснащено установками автоматикой пожарной сигнализации и обеспечено системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара, система пожарной сигнализации обеспечивает дублирование подачи светового и звукового сигналов и возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Подъездные пути к зданию с ул. Куйбышева. Расположено в районе выезда ПСЧ-9 ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области» на расстоянии 2,5 км., время следования подразделений пожарной охраны менее 10 минут.

Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. При наличии на территории предприятия нескольких зданий – дается описание: конструктивной и функциональной пожарной опасности всех зданий; пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций. Остальные параметры пожарной опасности даются по наиболее взрывопожароопасному зданию или сооружению. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты)

В ходе проведения проверки:

учебная тренировка по эвакуации людей, с практической отработкой действий, задействованных в эвакуации сотрудников учреждения, эвакуировано 30 человек, с руководством учреждения и дежурным персоналом проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве и в быту (проинструктировано 10 человек).

выявлены нарушения требований пожарной безопасности (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.	На объекте отсутствует проектная документация на установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара, установленные в помещениях здания	п. 61 «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390	Юридическое лицо «ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №1»
2.	Двери эвакуационного выхода, находящегося в восточной части здания, открываются не по направлению выхода из здания	ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2009 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.6. СП 1.13130.2009 «Эвакуационный пути и выходы»	Юридическое лицо «ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №1»
3.	Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждения на крыше с составлением соответствующего протокола	п. 24 «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390	Юридическое лицо «ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №1»

	испытаний		
--	-----------	--	--

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов).

выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний).

нарушений не выявлено.

**Запись** в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Журнал** учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: *предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 17.04.2018 №42/1/1.*

Подписи лиц, проводивших проверку:



\_\_\_\_\_  
Горбунова Ю.П.

(подпись, фамилия, инициалы)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):  
директор ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №1» Рязанов Андрей Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«17» апреля 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе  
ознакомления с актом  
проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (- их) проверку)